附件二

自 來 水 水 質 問 題 說 明

一、 請問一般住家自來水的金屬離子種類及含量是否有控制穩定？自來水公司是否有管控自來水的金屬離子含量？

台水公司供應用戶使用之自來水，經處理程序設備後，需符合行政院環保署「飲用水水質標準」，依標準規範訂定之金屬離子包括砷、鉛、硒、鉻、汞等 17 種項目及最大限值標準，台水公司除定期檢驗追蹤水質外，主管機關亦不定期抽驗水質，用戶可安心使用。

二、水池水塔一般性維護與檢查重點？

自來水用戶對間接供水設備－水池水塔之一般性檢查與維護重點如下：

1).位置配置是否妥當

(1) 水池之池壁、池頂及池底應與地層及其他結構物分離。

(2) 不應未設水池，以馬達直接抽水上水塔。

2).功能構造是否完整

(1) 水池水塔人孔周圍應高出塔頂或池頂，以防污水及雜物流入。

(2) 通氣管(孔)、溢流管及排水管口應裝設防蟲網。

3).水池水塔人孔蓋應密封上鎖。

※※珍惜水資源，用水不浪費，使有限水資源能充分有效利用

※※維護優良政風，檢肅貪瀆不法

檢舉電話：29968968

檢舉信箱：新莊郵政 394 號

※※如對於自來水有任何問題，請打電話至轄區服務所，我們會派員為您服務。

板橋服務所：	29612196	29567568	土城服務所：	22655672	22655172
新莊服務所：	29966681	29966682	樹林服務所：	26812254	26812526
鶯歌服務所：	26792224	26792527	蘆洲服務所：	22821817	22823354
泰山營運所：	29097480	29097529	板新給水廠：	26711416	26711417