

檔 號：  
保存年限：

## 新北市政府水利局 函

地址：23444新北市永和區保順路8號2樓  
承辦人：簡佳俞  
電話：(02)89232300 分機2133  
傳真：(02)89231015  
電子信箱：AG4175@ms.ntpc.gov.tw

受文者：式新工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國106年3月24日  
發文字號：新北水污工字第1060561719號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如主旨(1062637752\_106D2091308-01.pdf)


主旨：函轉內政部營建署「新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第七標（支（分）管及用戶接管）」細部設計書圖及招標文件審查意見，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依內政部營建署106年3月23日營署水字第1061361938號函辦理。
- 二、請貴公司依內政部營建署意見修正後於106年3月29日前提送本局，以利憑辦後續報核事宜。

正本：式新工程顧問股份有限公司

副本：新北市政府水利局污水下水道工程科



本案依分層負責規定授權業務主管決行

檔 號：  
保存年限：

## 內政部營建署 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342號  
聯絡人：陳奕縈  
聯絡電話：(02)2240-4140分機5204  
電子郵件：ad3151@cpami.gov.tw  
傳真：(02)2240-0176

受文者：新北市政府水利局

發文日期：中華民國106年3月23日  
發文字號：營署水字第1061361938號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

主旨：所送「新北市新莊地區污水下水道系統第二期第七標（支（分）管及用戶接管）」細部設計書圖及招標文件，請貴局依說明二修正後備查，請查照。

說明：

- 一、復貴局106年2月18日新北水污工字第1060319587號函。
- 二、旨揭工程細設書圖請依以下意見修正：
  - (一)請補充沉箱施工規範。
  - (二)預算書項次壹.一.A.4.(7)～壹.一.A.4.(17)，屬用戶接管範疇，請修正。
- 三、新莊二期1-1標抽水站及壓力管原設計屬暫時性設施，待接入塹仔圳重劃區污水管線後即廢除，惟目前重劃區建設尚未明朗，請貴局說明目前抽水站操作情形如何？另請分析說明新莊二期在建工程與設計中標案接管戶數及重劃區建設期程，評估抽水站及壓力管負荷程度及後續標案發包期程。
- 四、有關旨揭工程管線設計逆止閘藉以改善淹水乙事，經洽詢貴局說明係考量污水管路每逢暴雨易有冒管之情事，惟前揭事件多肇因於雨污分流不確實所致，若設置逆止閘，雖可防止污水倒灌，惟液位差不足亦致用戶端排水設備污水

壅堵，此外生活污水多含油脂及毛髮，恐易造成逆止閘堵塞致使後續維管不易，爰請貴局整體考量評估。

五、旨揭工程預算書之「工程管理費」已超出「中央政府各機關工程管理費支用要點」補助規定，超出部分請貴局自籌。

六、請貴局確實督促設計監造及施工廠商依契約規定辦理各項工作，不得因本署備查而據以減輕應負之責任與義務。

正本：新北市政府水利局

副本：本署下水道工程處、內政部營建署下水道工程處北區分處

交換戳記 106/03/23 15:33
-------------------------