


單位名稱		聯絡人	電話
林口水資源回收中心	信鼎技術服務股份有限公司	操作維護主管 周先生	02-8601-2401 分機：2000
三鶯水資源回收中心	中宇環保工程股份有限公司	廠長-林先生 中控室	0938332239 02-26771865#3051
淡水水資源回收中心	北岸環保股份有限公司	廠長-李孟謙	02-28058637#101
北大特區礫間淨化廠及台北大學污水處理廠	普春環保工程股份有限公司	廠長-林合威	02-35019091 0926205955
中港水資源回收中心	信鼎技術服務股份有限公司	陳宏祐	02-22753178


林口水資源回收中心

取用點	新北市八里區長道坑 36 之 3 號 (醒吾高爾夫球練習場對面)
可供取用水量	10,000 CMD
取用方式	可直接快速接頭取水(2 英寸)·亦可自備抽水泵浦至消毒放流單元取水
取用時段	每日 7:00~18:00 止
水質狀況	pH : 7.05 COD : 27.1 mg/L BOD : 5.4 mg/L SS : 4.4 mg/L 大腸桿菌群 : $3.76 * 10^3$ CFU/100 mL
取用地點照片	

三鶯水資源回收中心

取用點	新北市鶯歌區館前路 360 號
可供取用水量	600 CMD
取用方式	可直接使用 2 英吋及 2.5 英吋快速接頭取水
取用時段	每日 9:00~17:00 止
水質狀況	pH : 7.04 COD : 16.03mg/L SS : 2.64mg/L 大腸桿菌群 : 8.07E+002(CFU / 100mL)
取用地點照片	 

淡水水資源回收中心

取用點	新北市淡水區濱海路三段 601 號
可供取用水量	25,000 CMD
取用方式	現場以馬達動力傳送
取用時段	每日 9:00~17:00 止
水質狀況	pH:6.7 SS:7.2(mg/L) COD:25.0(mg/L) BOD:3.3(mg/L) TN:12.0(mg/L) TP:1.72(mg/L) E-Coli:6.3E+03
取用地點照片	

北大特區礫間淨化廠及台北大學污水處理廠

取用點	新北市樹林區學府路 600 號
可供取用水量	廠外取水口：720 CMD 廠內回收水槽：5,000 CMD
取用方式	可直接使用快速接頭(3 英吋、2 英吋、1 英吋、6 分 及 2.5 英吋消防接頭)取水，亦可至廠內回收水槽取水
取用時段	每日 10:00~隔日 6:00 止
水質狀況	pH：7.1 COD：10.7 mg/L SS：2.6 mg/L 大腸桿菌：9.00*10 ² CFU/100 mL
取用地點照片	

中港水資源回收中心

取用點	新北市泰山區中港南路 135 號
可供取用水量	4,000 CMD
取用方式	可自備抽水泵浦至場內回收水槽取水
取用時段	每日 9:00~17:00 止
水質狀況	pH:7.2、BOD ₅ :1.5mg/L、SS: 4.2mg/L、COD:6.0mg/L
取用地點照片	